



Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем
менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной
сертификации Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации
(Росстандарт РФ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИ СЕРТ»
ОГРН 5187746016794
(ИЛ «Сити Серт»)

Адрес: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, дом 36, стр. 6, офис 304-6.



АТТЕСТАТ № RU.RU.750Д11
Телефон: +7 9032335564, e-mail: manager01@ds-ss.bizml.ru

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа) №СС/24-04018 от 24.06.2024 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория «СИТИ СЕРТ»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Системы» Адрес: Российская Федерация, 620130, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, помещение 17. ОГРН: 1156658028669, телефон: +7 (343) 271-57-15, адрес электронной почты: mail@kombika.ru
Наименование продукции:	Комбинированный высокочастотный кабель для систем видеонаблюдения КВК-П-2х0,5(э), торговая марка "УралКабМедь" (УКМ).
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «АСМ Системы» Адрес: Российская Федерация, 620130, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, помещение 17. ОГРН: 1156658028669, телефон: +7 (343) 271-57-15, адрес электронной почты: mail@kombika.ru
Технический регламент:	-
Испытано согласно требованиям:	ТУ 27.32.13-001-12294656-2020 «Кабельная продукция».
Дата получения образца:	04.06.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Основные параметры и характеристики

Таблица 1

Токопроводящая жила (ТПЖ) должна быть изготовлена из медной проволоки и соответствовать 5 классу гибкости по ГОСТ 22483, круглой формы.	Соответствует
Электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °С должно соответствовать ГОСТ 22483.	Соответствует
Номинальная толщина изоляции – 0,6 мм. Среднее значение толщины изоляции - не менее номинального значения. Минимальное значение толщины изоляции не меньше номинального на значение более чем $(0,1 + 0,1\delta n)$, где (δn) - номинальная толщина изоляции, в миллиметрах. Максимальное значение толщины изоляции не нормируют. Материал изоляции – полимерная композиция, не содержащая галогенов.	Соответствует
Изолированные жилы должны быть скручены в сердечник с шагом скрутки не более 20Dск без заполнения внутреннего промежутка между жилами, где Dск - диаметр окружности, описанной по скрученным жилам, в миллиметрах.	Соответствует
Наружная оболочка должна быть изготовлена из полимерных композиций, не содержащих галогенов.	Соответствует
Изолированные жилы кабелей при разделке должны легко отделяться друг от друга и от оболочки без повреждения изоляции.	Соответствует
Кабели должны соответствовать климатическому исполнению У, категории размещения 2 по ГОСТ 15150.	Соответствует
Изоляция должна быть герметичной, без посторонних включений.	Соответствует
Кабели должны быть стойкими к изгибу.	Соответствует
Изолированная жила кабелей должна быть стойкой к изгибу.	Соответствует
Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 40 °С.	Соответствует
Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 40 °С.	Соответствует
Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С.	Соответствует
Сохранение работоспособности кабелей в условиях пожара должно соответствовать ГОСТ Р 53316.	Соответствует

Маркировка

Надпись должна содержать	Результат
Торговую марку	Содержит
Марку кабеля	Содержит
Описание кабеля: «Кабель акустический»	Содержит
(Число токопроводящих жил) x (номинальное сечение токопроводящих жил), например «2x1,5 мм ² »	Содержит
Обозначение настоящих ТУ	Содержит
Наименование предприятия-изготовителя	Содержит
Год выпуска кабеля	Содержит
“Сделано в России”	Содержит
Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690.	Соответствует
Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытанный образец соответствует ТУ 27.32.13-001-12294656-2020

Руководитель ОИП



А.С. Гусаров

А.С. Гусаров

Тех. специалист

С.Р. Ейников

С.Р. Ейников